

PRÜFZEICHENBESCHEINIGUNG

zur Wasserstofftauglichkeit

100 Vol.-% in Erdgas

Das DVGW-Prüflaboratorium Energie der DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH
Freiberg bestätigt die erfolgreiche Prüfung von

Pressverbinder für metallische Rohrleitungen;
Typ „HLK...CC“ (Stahl, 42 mm bis 88 mm);
„HLK...XX“ (Edelstahl, 35 mm bis 88 mm)

in Anlehnung an die Prüfgrundlage

DBI-GTI 113:2021-11

Prüfungen zu „H2ready“ für unlösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen; Pressverbinder

Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem nachfolgenden Prüfbericht dokumentiert.

B 23/07/4128 | 05.07.2023

Aufgrund dieser Prüfzeichenbescheinigung ist der Antragsteller

HAELOK AG

(Rütistrasse 26, 8952 Schlieren, Schweiz)

berechtigt, das Gewährleistungszeichen H2ready für die oben genannten Produkte in Übereinstimmung
mit der Satzung anzuwenden. Die Prüfzeichenbescheinigung ist gültig bis zum 05.07.2026.



Dipl.-Ing. Ronald Aßmann
Leiter Prüflaboratorium

Freiberg, den 06.07.2023

DBI - Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg | DVGW-Prüflaboratorium Energie

Halsbrücker Straße 34 | D-09599 Freiberg, Germany | pruefstelle@dbi-gruppe.de

Diese Bescheinigung bestätigt die Einhaltung von technischen Anforderungen in den genannten Prüfgrundlagen durch die genannten Produkte. Diese beziehen sich ausschließlich auf Funktion/Dichtheit und nicht auf Materialien soweit in den Prüfgrundlagen nicht separat ausgewiesen. Sie bestätigt keine Normkonformität der geprüften Produkte. Die Gewährleistungsmarke H2ready gilt nur in Verbindung mit dem/n oben genannten Prüfbericht/en. Sind Auflagen in den Prüfberichten, die der Gewährleistungsmarke zugeordnet sind, angegeben, so beginnt das Recht zur Benutzung der Gewährleistungsmarke erst nach deren Umsetzung.